



Urheiluhalli

Esteettömyyskuvaus

Saapuminen

Osoite: Havutie 6, 99100 Kittilä

Urheiluhallin pihassa on kuusi (6) esteetöntä autopaikkaa. Esteettömiltä autopaikoilta on lyhyt matka pääsisäänkäynnille. Saattoliikenteelle on hyvin tilaa urheiluhallin pääsisäänkäynnin edessä. Piha on asvaltoitu ja tilava.

Sisäänkäynti

Sisäänkäynti on katoksessa. Sisäänkäynnin edusta on tasainen, mutta reitti sisäänkäynnille on kalteva ja lyhyeltä matkaa jyrkkä (8–10%).

Käsin avattava ovi erottuu hyvin tummuuskontrastina taustasta. Oven saa lukittua auki-asentoon. Ovella on 1 cm korkeinen pieni kynnyks. Tuulikaappi on tilava ja helppokulkuinen. Tuulikaapin sisäovella ei ole kynnyksiä. Tuulikaapista on kulku suoraan tilavaan aulaan ja kahvioon.

Sisääntulo ja kulkeminen kohteessa

Aula on tilava ja valoisa. Pääsisäänkäynnin vasemmalle puolelle aukeaa kahvio. Kahvion tiski on matala. Pääsisäänkäynniltä suoraan edessä on käynnit naulakkotilaan ja esteettömään wc:hen. Lisäksi suoraan edessä on urheiluhallin pääovi. Aulasta oikealle kuljetaan käytävää pitkin pukuhuoneisiin. Käytävän alussa oikealla puolella on ovi portaikkoon, josta kuljetaan katsomoon.

Portaikko on hieman pimeä eikä portaissa ole kontrastiraitoja. Portaiden kaiteet eivät jatku 30 cm portaiden ylä- tai alapäässä. Katsomoon ei ole hissiä.

Esteetön wc

Esteetön wc löytyy sisääntuloaulasta suoraan pääsisäänkäyntiä vastapäätä. Vessan ovi on kevyt ja siinä on sulkemista helpottava lankavedin. Vessassa on tarpeeksi tilaa apuvälineellä liikkumista varten. Wc-istuimen oikealla puolella on hyvin tilaa, mutta oikealla puolella vain 55 cm. Käsisuihku on istuimen



takana eikä siihen yllä istuimelta. Tukikahvat ovat wc-istuimessa kiinni. Hälytysjärjestelmän katosta roikkuvaan naruun ylettää istuimelta mutta ei lattialta. Hälytyksen kuittaus on seinällä oven vieressä.

Esteetön pukuhuone

Esteetön pesutila löytyy kahden keskimmäisen pukuhuoneen välistä. Pesutilaan on käynti kummastakin pukuhuoneesta. Pesutilan yhteydessä on esteetön wc, joka on vastaava kuin aulan wc. Pesutilassa ei ole suihkutuoleja tai tukikaiteita.

Pukuhuoneiden lokerot ovat korkealla, noin 170 cm lattiasta. Lokeroiden alla on pitkät penkit eikä lokeroihin voi törmätä. Pukuhuoneesta on kynnyksetön käynti suoraan urheiluhalliin, ja ovi on kevyt avata.

Urheiluhalli

Urheiluhalliin on kynnyksetön kulku joko sisääntuloaulasta tai pukuhuoneiden kautta. Urheiluhalli on tilava, mutta se voidaan jakaa kolmeen pienempään osaan tarpeen mukaan. Urheiluhallin seinät ja lattia ovat saman väriset eli ne eivät erotu hyvin toisistaan. Isoissa ikkunoissa on pimennysverhot. Törmäysvaaraa aiheuttavia esteitä liikuntasalissa ei ole.

Katsomo

Katsomo löytyy rakennuksen toisesta kerroksesta. Katsomoon kuljetaan portaikon kautta. Esteetöntä, hissillistä kulkua katsomoon ei ole, mutta urheiluhallin ensimmäisen kerroksen hallitasoon saadaan järjestettyä esteettömät katsomopaikat.

Katsomossa on taittavat penkit neljällä rivillä. Portaat riveille ovat jyrkät eikä niissä ole kontrastiraitoja.

