

Oravanpesän päiväkoti

Esteettömyyskuvaus

Saapuminen

Osoite: Ounasjoentie 23

Päiväkodin pihan ulkopuolella on parkkialue, johon auton voi jättää saattoliikenteen ajaksi. Erillisiä esteettömiä parkkipaikkoja ei ole. Päiväkodin pihaan kuljetaan portin kautta. Portin lukitusmekanismi avataan painamalla kahta vastakkaista painiketta samanaikaisesti yhdellä kädellä. Lukitusmekanismi on portin ulkopuolella korkealla (1400mm). Kulkuväylät sisäänkäynneille ovat tasaisia. Pihassa ei ole opasteita.

Pääsisäänkäynnille johtavalla kulkureitillä on 9-10% pituuskaltevuutta mutta ei käsijohdetta.



1 Pihaan kuljetaan portin kautta. Portin mekanismia käytetään yhdellä kädellä. Mekanismi on korkealla

Sisäänkäynnit

Päiväkodissa on yhteensä 4 asiakaskäytössä olevaa sisäänkäyntiä, joista 3 lasten ryhmien käytössä ja yksi pääsisäänkäynti.

Kaikki sisäänkäynnit ovat katosten alla. Ovet erottuvat tummuuskontrasteina hyvin taustoistaan. Kaikkien ulko-ovien kynnykset ovat korkeita, 70-100mm ulkopuolelta ja 40-50mm sisäpuolelta. Ovien vapaan kulkuaukon leveydet ovat yli 850mm.



2 Ryhmien sisäänkäynnit ovat katoksissa ja tasaisia. Kynnykset ovat korkeita.

Sisääntulo ja kulkeminen kohteessa

Ryhmien sisäänkäynnit aukeavat eteiseen, jossa lapsen voi kuitata saapuneeksi Daisy-laitteeseen. Laitteet ovat korkealla. Eteiset ovat melko pimeitä. Eteisen jälkeen kuljetaan aulaan, josta on kulku lasten vessoihin, leikkitiloihin ja makuutiloihin.

Pääsisäänkäynti aukeaa aulaan. Suoraan sisääntulon edessä on lasten päiväsalin, vasemmalla puolella päiväkodin toimisto sekä henkilökunnan sosiaalitalin ja käytävällä oikealla esteetön wc.

Käytävät ovat tarpeeksi leveitä eikä päiväkodin sisällä ole tasoeroja eikä yli 20mm korkeita kynnyksiä. Käytävällä olevat palo-ovet ovat painavia ja niiden avaaminen on vaikeaa apuvälineen kanssa.



3 Sisäänkäynti johtaa aulaan

Lasten tilat

Ryhmätilat, makuutilat ja päiväsalit ovat valoisia, avaria ja helposti hahmotettavia. Kaikki kalusteet ovat siirrettäviä.



4 Päiväsali on valoisa. Ryhmätilat ovat tilavia.

Esteetön wc

Esteetön wc sijaitsee pääsisäänkäynnin yhteydessä käytävällä sisäänkäynnin oikealla puolella. Tilassa on automaattinen valaistus, joka toimii liiketunnistimella. Tilan kontrastierot eivät ole kovin selkeät seinän ja lattian välillä. Oven kynnyks on 30mm korkea ja ovesa ei ole lankavedintä. Vapaa kääntymistila vessassa on noin 1200x1100mm ja tila on ahdas. Wc-istuimessa ei ole käsitukia. Tilassa ei ole hälytysjärjestelmää.



5 Wc on ahdas